

# PROVOZNÍ ŘÁD

koupaliště „Palouky“, Družstevní 212  
594 01 Velké Meziříčí

platnost od 1.6.2021

schválil: Ing Michal Hořínek, ředitel p.o.

vypracoval: Karel Vidlák, Ing. Michal Hořínek

Za dodržování provozního řádu zodpovídá vedoucí sportovního zařízení, koupaliště nebo jeho zástupce.

Dle zákona O ochraně veřejného zdraví a vyhlášky O stanovení hygienických požadavků na koupaliště a sauny.

čl. I.

### **IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ:**

NÁZEV: Koupaliště Palouky  
SÍDLO: Velké Meziříčí, Družstevní 212  
IČ: 09241019  
OSOBY OPRAVNĚNÉ JEDNAT: Ing. Michal Hořínek, ředitel  
ODPOVĚDNÁ OSOBA: Karel Vidlák, bytem Demlova 4, Velké Meziříčí –  
vedoucí

**UMÍSTĚNÍ :** Velké Meziříčí – západní část města směr Uhřínov, ulice Družstevní

čl. II.

### **1) Základní náležitosti provozního řádu**

#### ***A) identifikační údaje provozovatele zařízení:***

název: Sportoviště VM, příspěvková organizace  
sídlo: Velké Meziříčí, Vrchovecká 1091/37  
IČ: 09241019  
osoby oprávněné jednat: Ing. Michal Hořínek, ředitel

#### ***B) identifikační údaje vlastníka zařízení:***

sídlo: Velké Meziříčí, Radnická 1/29  
statutární zástupce: Ing. arch. Alexandros Kaminaras – starosta

#### ***C) Krajská hygienická stanice dávající souhlas s provozem zařízení a schvalující provozní řád***

název: Krajská hygienická stanice  
sídlo: Žďár nad Sázavou, Tyršova 623/3, tel. 566 650 811

#### ***D) charakter, účel a stručný popis zařízení, popis technologie úpravy vody:***

##### **Popis zařízení**

- Areál koupaliště „Palouky“ ve Velkém Meziříčí se nachází na ulici Družstevní. Slouží k rekreaci občanů města a okolí.
- V areálu koupaliště se nachází plavecký bazén 45 x 15 x 1,5 m (680 m<sup>2</sup>) intenzita recirkulace 3,5 hod. (Q = 250 m<sup>3</sup>/h), filtrační rychlost 35 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>, dětský bazén 13 x 15 x 0,7 m (195 m<sup>2</sup>), intenzita recirkulace 2,5 hod. (Q = 42 m<sup>3</sup>/h), filtrační rychlost 35 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>, brouzdaliště 6 x 5 x 0,4 m (8m<sup>3</sup>) intenzita recirkulace 1,0 hod. (Q 8 m<sup>3</sup>/h), filtrační rychlost 35 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup> a otevřený tobogán s dojezdovou vanou.
- Součástí areálu koupaliště je provozní budova, ve které se nachází:
  - sociální zařízení pro obsluhu koupaliště,
  - sociální zařízení pro návštěvníky,

- bufet,
- sklad pro úklid,
- filtrační místnost se skladem chemikálií.

- Dále se v areálu koupaliště nachází další doprovodné zařízení: stánek rychlého občerstvení,

- pískoviště,
- houpačky a prolézačky,
- skluzavky u malého bazénu,
- strojovna,
- otevřený tobogán s dojezdovým bazénem.

- Vlastní prostor bazénů je ohraničen plotem. Vnitřní prostor je vydlážděn betonovými dlaždicemi. Do vnitřního prostoru je vstup 6 vchody. Každý vchod je opatřen vstupním brodítkem se sprchou a dále sprchovým koutem.

### **Technologie úpravy vody + zajištění vody ke sprchování:**

viz příloha č. 1 – úprava vody. Voda ke sprchování je z vodovodního řádu.

### **Provoz chemického hospodářství:**

viz příloha č. 2

Dezinfekční přípravky jsou skladovány ve skladě pro úklid.

### ***E) vedení provozu koupaliště:***

#### **Zásady osobní hygieny zaměstnanců :**

- Zaměstnanci koupaliště mají k dispozici šatnu se sociálním zařízením, která slouží k převlečení a osobní hygieně.

#### **Zásady osobní hygieny návštěvníků:**

- Požadavky na osobní hygienu návštěvníků jsou uvedeny v návštěvním řádu, který je přílohou č. 3 provozního řádu koupaliště.
- Pokyny pro návštěvníky jsou vyvěšeny v areálu koupaliště na viditelném místě, včetně lázeňského řádu

#### **Úklid, očista a dezinfekce zařízení:**

- údržba a úklid areálu koupaliště musí zajistit čistotu a hygienickou nezávadnost všech prostor po celou dobu provozu. Předmětem provozního řádu není chod občerstvení v areálu koupaliště.
- zatravněné plochy – denně se provádí úklid slunečních ploch a odstraňování odpadků z košů a popelnic do velkoobjemového kontejneru. Sečení ploch se provádí průběžně dle potřeby 1x za 14 dní. Zavlažování se provádí dle potřeby a klimatických podmínek přenosnými čerpadly v době mimo provoz. Přihnojování se provádí v době odstávky koupaliště.
- Bazény – denně se provádí čištění dna bazénů, a dle potřeby se provede čištění přelivných žlábků. Generální úklid dna a stěn bazénů včetně dezinfekce se provádí 1x ročně před napuštěním.
- Úklid sociálních prostor pro návštěvníky a obsluhu se provádí denně po celou dobu provozu. Generální úklid se provádí na začátku sezóny před otevřením koupaliště.
- Denní úklid – důkladné vytření podlah v prostorách šaten, převlékáren, sprch, záchodů a chodeb, včetně desinfekce se provádí po ukončení denního provozu. Obsluha při použití desinfekčních prostředků musí respektovat návod výrobce, používat ochranné pomůcky a zamezit návštěvníkům přímý kontakt s těmito prostředky. Po působení prostředku následuje oplach vodou. Šatní skříňky se

denně myjí a 1x týdně desinfikují. Na úklid převlékárny, sprch, šaten a záchodů je možné používat saponátové přípravky, popřípadě tekuté nebo mazlavé mýdlo. Úklidové nádoby, textilie, smetáky, desinfekční prostředky atd. pro úklid jsou uloženy ve skladě pro úklid. Doporučené prostředky pro povrchovou desinfekci jsou uvedeny v příloze č. 6 Provozního řádu koupaliště.

**Měření jakosti vody:** Dle vyhlášky O stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Měření jakosti vody se provádí pomocí přístrojů:

- fotometr PC CHECKIT,
- test KITS – jenoparametrové testy,
- MINIKIT,
- CHECKIT MIKRO – REDOX ORP,
- bazénový teploměr,
- rozšířený a bakter. rozbor provádí firma ENVIRO s.r.o.,

Požadavky na kvalitu a kontrolu jakosti vody jsou uvedeny v příloze č. 2

Výsledky měření se zapisují do provozního deníku. Výsledky od firmy ENVIRO jsou uloženy v kanceláři vedení Sportoviště VM, p.o., Náměstí 79/3, Velké Meziříčí

#### Provozní deník

Provozní deník je uložen v místnosti obsluhy koupaliště. Pravidelné záznamy v požadovaném rozsahu do něj provádějí strojníci, nebo vedoucí koupaliště.

#### ***F) povinnosti obsluhy koupaliště:***

Obsluha koupaliště je odpovědná provozovateli zařízení, že svoji činnost vykonává v souladu s tímto provozním řádem a pokyny, vydanými provozovatelem, které jsou přílohou provozního řádu.

#### ***G) povinnosti obsluhy koupaliště:***

Nepovolaným osobám je vstup do areálu zakázán. Areál koupaliště je oplocen, po skončení provozní doby je uzamčena hlavní brána areálu a provozní budova. Objekt je střežen kamerovým systémem.

#### ***H) všeobecné bezpečnostní a požární požadavky:***

Požární řád koupaliště je přílohou č. 4 provozního řádu.

#### Důležitá telefonní čísla:

	tísňové	telefon
- Záchraná služba	155	567 571 245
- Dům zdraví s.r.o.	-	566 522 442
- Policie	158	974 282 721
- Hasiči	150	950 293 110
- Sportoviště VM, p.o.	-	724 006 983
- Hygienická stanice Žďár nad Sáz.	-	566 650 811
- Městská policie	-	566 781 156
- Vidlák Karel – vedoucí	-	724 048 215

Před zahájením sezóny budou všichni pracovníci koupaliště proškoleni a detailně seznámeni s provozním řádem a se všemi souvisejícími předpisy. Vše bude řádně zdokumentováno.

## Riziková místa

- Otevřený tobogán s dojezdovým bazénem
- Skluzavka u malého bazénu
- Vyvýšené místo plaveckého bazénu pro skoky do vody. Na ostatních místech je zákaz skákání do vody. Kolem podélných stran jsou nataženy provazy s červenými praporky pro výstrahu. Všechny tato místa jsou pod dozorem plavčíka. V případě zvýšené návštěvnosti mohou plavčíci dočasně skákání do vody zamezit pomocí přenosných zátaras.

### **I) první pomoc**

- V provozní budově v areálu koupaliště je místnost ošetrovny se základními zdravotními pomůckami k ošetření a **defibrilátorem**. Ve vnitřním prostoru bazénu je stanoviště plavčíků, které je vybaveno lékárníčkou se základním zdravotním vybavením pro poskytnutí první pomoci.
- První pomoc zajišťuje plavčík, v případě potřeby ihned volá lékaře.
- Plavčíci jsou každoročně proškoleni pro poskytnutí první pomoci.

### **J) dokladová část**

- Příloha č. 1 – úprava vody bazénové technologie
- Příloha č. 2 – provoz chemického hospodářství
  - hodnoty jakosti vody, četnost kontroly, ověřování kvality vody
- Příloha č. 3 – návštěvní řád koupaliště
- Příloha č. 4 – požární řád
- Příloha č. 5 – výpis z obchodního rejstříku a živnostenský list
- Příloha č. 6 – doporučené prostředky pro povrchovou dezinfekci
- Příloha č. 7 – provozní řád tobogánu
- Přílohy č. 8 – nákres koupaliště
- Příloha č. 9 – Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky

ve Velkém Meziříčí dne 1.6.2021

Za provozovatele:

.....

Sportoviště VM, příspěvková organizace  
Vrchovecká 1091/37  
594 01 Velké Meziříčí  
Ing. Michal Hořínek  
Ředitel

.....

Karel Vidlák  
vedoucí koupaliště